Benelux

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
(AV-E.ON/04-00)

1. Toepasselijkheid

Deze veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing indien de AIV-E.ON/02-00 of de AIV-E.ON/03-00 van toepassing zijn verklaard.
Naast genoemde veiligheidsaspecten, is dit voorschrift tevens van toepassing op de gezondheid bij de arbeid en de bescherming van het milieu op de arbeidsplaatsen.

2. Verantwoordelijkheid en algemene verplichtingen van leverancier

2.1 Leverancier is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn personeel bij de uitvoering van de werkzaamheden. Onder het personeel van leverancier wordt mede verstaan het door zijn onderaannemers ter beschikking gestelde personeel.

2.2 Leverancier en zijn personeel zijn verplicht zich bij de uitvoering van de werkzaamheden te houden aan:
- alle bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet en de hierop gebaseerde besluiten, alsmede de overige van overheidswege in verband met het veilig werken vastgestelde regelingen;
- alle wettelijke bepalingen inzake arbeids- en rusttijden;
- alle nadere eisen en aanwijzingen, gegeven door de daartoe bevoegde instanties zoals Arbeidsinspectie, Bouw- en Woningtoezicht enz;
- alle bij E.ON geldende bijzondere veiligheidsvoorschriften;
- alle nadere eisen en aanwijzingen, gegeven door deskundigen van E.ON.

2.3 Leverancier is verplicht, alvorens met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen:
- zich op de hoogte te stellen van de bij E.ON geldende bijzondere veiligheidsvoorschriften;
- schriftelijk opgave te doen van alle door hem te nemen veiligheidsmaatregelen en de door hem aangewezen veiligheidskundige;
- medewerking te verlenen aan de te maken en door E.ON te coördineren afspraken omtrent veiligheidsmaatregelen, wanneer sprake is van werkzaamheden door meer dan één werkgever.

2.4 Leverancier is verplicht de directie of diens gemachtigde, door tussenkomst van de toezichthouder van E.ON ter plaatse, onmiddellijke kennis te geven van de bij de uitvoering van het werk plaatshebbende ongevallen, deze te registreren en daarover alle ter zake gewenste inlichtingen te verstrekken.

2.5 Leverancier is verplicht zijn personeel te voorzien van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

2.6 Het verwerken, toeleveren en of bewerken van asbesthoudende of daaraan gelijkgestelde materialen is uitdrukkelijk verboden.

3. Verkeer en bebakening

3.1 Op het werkterrein is de Nederlandse verkeerswetgeving van toepassing. Leverancier en zijn personeel dienen zich te houden aan plaatselijke aanwijzingen welke door middel van borden, signalen en bevelen anderszins worden aangegeven.

3.2 Openingen in vloeren en bordessen, alsmede gaten, putten en sleuven in het terrein, dienen deugdelijk te worden afgedekt. Waar dit niet mogelijk is, moeten deze worden afgezet of afgebakend door een deugdelijke leuning of door ander door E.ON goedgekeurd afzetmateriaal. Waar nodig dient obstakelverlichting te worden aangebracht.

4. Elektrische installaties

4.1 Installaties moeten zowel in hun geheel als in onderdelen zo zijn aangelegd, ingericht en worden onderhouden, dat zij voldoen aan de 'Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties' NEN 1010.

4.2 Installaties ten dienste van of behorend bij de hoogspanningsaanleg dienen zowel in hun geheel als in onderdelen zo te zijn aangelegd, ingericht en te worden onderhouden, dat zij voldoen aan de 'Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties' NEN1041; indien van toepassing, de 'Nederlandse norm bovengrondse hoogspanningsleidingen' NEN 1060 en de DIN VDE 0210.

4.3 Installaties zoals bedoeld in dit artikel mogen slechts na toestemming van E.ON onder spanning worden gebracht.

5. Werkvoorschriften

5.1 Bij werkzaamheden aan of in de omgeving van laagspanningsinstallaties en -netten, alsmede bij werkzaamheden in besloten ruimten zoals bedoeld in het Arbo Informatieblad AI-5 van de Arbeidsinspectie, moeten de werkvoorschriften die zijn vastgelegd in NEN 3140 in acht worden genomen.

5.2 Bij werkzaamheden aan of in de omgeving van hoog- en laagspanningsinstallaties zijn de vigerende voorschriften conform NEN-EN 50110 van toepassing. Leverancier of een door hem aangewezen verantwoordelijk persoon dient een verklaring te hebben ondertekend als bedoeld in NEN-EN 50110.

6. Elektrisch handgereedschap

6.1 Elektrisch aangedreven handgereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op een veilige spanning, zoals gedefinieerd in de NEN1010, tenzij dit gereedschap dubbel geïsoleerd is uitgevoerd en tevens in die hoedanigheid is toegelaten door de Arbeidsinspectie.

6.2 Elektrisch handgereedschap en andere elektrische apparatuur, lampen e.d. die gebruikt worden bij werkzaamheden in besloten ruimten, zoals bedoeld in het Arbo Informatieblad AI-5 van de Arbeidsinspectie, mogen slechts zijn uitgevoerd met een veilige spanning conform NEN 1010.

7. Mechanische werktuigen en gereedschappen

7.1 De voor het werk toegepaste transport-, hef-, hijs- en hulpwerktuigen, gereedschappen, apparatuur en onderdelen daarvan mogen niet voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn bestemd worden gebruikt. Overschrijding van de toelaatbare grenzen met betrekking tot belasting en/of capaciteit is niet toegestaan.

7.2 Het te gebruiken hef- en hijsmaterieel moet door een daartoe van overheidswege erkende instantie c.q. bedrijf zijn goedgekeurd. Van deze keuring moet te allen tijde een certificaat kunnen worden getoond.

7.3 Werkzaamheden met hef- en hijswerktuigen mogen pas beginnen nadat daarvoor door een daartoe aangewezen medewerker van E.ON toestemming is verleend.

8. Radiologische werkzaamheden

Voor het uitvoeren van radiologische werkzaamheden is toestemming noodzakelijk van een daartoe aangewezen E.ON-medewerker.

9. Onderhoud van de werkplek

9.1 Terreinen, wegen en gebouwen moeten in opgeruimde toestand worden gehouden. Gebruikt materiaal en afval moet zo spoedig mogelijk worden afgevoerd. Vluchtwegen dienen te allen tijde vrij te worden gehouden. Kabels, slangen e.d. moeten op zodanige wijze worden opgehangen of gelegd dat zij geen obstakel vormen op wegen, looppaden en bordessen.

9.2 Ter voorkoming van brand - en ontploffingsgevaar moeten doelmatige maatregelen worden genomen.

9.3 Voor werkzaamheden waarbij toepassing van open vuur noodzakelijk is en waarbij daarvan enig risico is te duchten, is in elk geval toestemming van de met de dagelijkse leiding belaste E.ON - functionaris vereist.

9.4 De 'Procedure veilig werken' van E.ON is van toepassing voor alle werkzaamheden in/aan installaties die geheel of gedeeltelijk bedrijfsklaar zijn, c.q. waarbij gevaar kan ontstaan voor personen en/of installaties.

9.5 Flessen of vaten gevuld met gas en de bijbehorende appendages en slangen dienen in een goede staat van onderhoud te verkeren, rechtop en geborgd te zijn opgesteld en te zijn voorzien van een duidelijke aanduiding van de inhoud. Na beëindiging van de werkzaamheden dienen de gasflessen uit de gebouwen of installaties te worden verwijderd, een en ander in overleg met de toezichthouder van E.ON.

10. Slotbepalingen

10.1 Op de naleving van de veiligheidsvoorschriften wordt door of namens E.ON controle uitgeoefend. Door deze controle aanvaardt E.ON evenwel geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten opzichte van de veiligheid voor het personeel van leverancier.

10.2 Voor projecten waarbij meerdere werkgevers zijn betrokken, het werk meer dan 500 manuur dan wel bijzondere risico's met zich meebrengen dient de aannemer vroegtijdig voor aanvang van het werk een V&G plan in te dienen.

10.3 E.ON heeft het recht, bij het constateren van een door leverancier veroorzaakte onveilige situatie of een door hem gevolgde onveilige werkmethode, de aannemer te verplichten hierin terstond verandering te brengen. Bij in gebreke blijven hierin, kunnen op kosten van leverancier verbeteringen worden aangebracht.

10.4 E.ON behoudt zich het recht voor, in gevallen als hierboven bedoeld, de uitvoering van het werk te doen staken, zonder dientengevolge tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

10.5 Vertragingen in het werk, ten gevolge van het geven van uitvoering aan deze veiligheidsvoorschriften, zullen in het kader van een tijdige uitvoering van de overeenkomst niet als overmacht gelden.

10.6 De in deze veiligheidsvoorschriften bedoelde aangewezen E.ON - functionarissen worden vóór aanvang van de werkzaamheden bekend gemaakt.

F&RM/PROC 2001/rev.1